

ООО "ПрофитГрупп"

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению

| п/п | Время, дата отключения | Время, дата включения | Время простоя, (мин) | Объект отключения (диспетчерское наименование) | Наименование объектов потребителей | Причины отключения | Зона ответственности (принадлежность электроустановки) | Мероприятия по устранению аварийной ситуации, срок восстановления электроснабжения | Объем недопоставленной в результате отключения электроэнергии, тыс.кВтч |
|-----|------------------------|-----------------------|----------------------|--|---|---|--|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 16:30 28.05.15 | 19:00 28.05.15 | 150 | КВЛ-10кВ ф.10 от РП-21- в сторону ТП-3554 | ТП-3551; ТП-3557; ТП-3225; ТП-3558 ТП-3561; ТП-3773; ЦОД ПАО "МТС" | Неправильные действия персонала абонентской ТП | ООО "ПрофитГрупп" | Проверка электроустановки (устранено 28.05.15) | 2,40 |
| 2 | 22:30 03.06.15 | 10:30 04.06.15 | 720,00 | ТП-ТЗБ | Складские помещения | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-ТЗБ яч.04 в сторону ТП-5200 | ОАО "Оборонэнерго" | Поиск и устранение повреждения КЛ-10кВ (устранено 04.06.15) | 7,67 |
| 3 | 15:00 10.07.15 | 17:30 15.07.2015 | 0,00 | КЛ-10кВ от ПС "Текстильна" до РП-21 | РП-21 | Порыв кабельной линии от ПС "Текстильна" до РП-21 | ООО "ПрофитГрупп" | Поиск и устранение повреждения КЛ-10кВ (устранено 15.07.2015) | 0 |
| 4 | 00:00 01.08.2015 | 01:00 01.08.2015 | 0,00 | ТП-4828 | Жилой дом | Повреждение КЛ-10кВ ТП-4828 яч.04 - РП-820 | ООО "ПрофитГрупп" | Поиск и устранение повреждения КЛ-10кВ (устранено 01.08.2015) | 0 |
| 5 | 16:00 09.08.2015 | 19:00 10.08.2015 | 1620,00 | КВЛ-10кВ ф.10 от РП-21- в сторону ТП-3554 | ТП-3551; ТП-3557; ТП-3225; ТП-3558 ТП-3561; ТП-3773; ЦОД ПАО "МТС" | Повреждение РЛНД на оп. №18 КВЛ-10кВ от РП-21 ф.10 в сторону ТП-3554 | ООО "ПрофитГрупп" | Замена разъединителя (устранено 10.08.2015) | 25,89 |
| 6 | 03:53 24.09.2015 | 09:30 25.09.2015 | 1776,60 | КВЛ-10кВ ф.10 от РП-21- в сторону ТП-3554 | ТП-3551; ТП-3557; ТП-3225; ТП-3558 ТП-3561; ТП-3773; ЦОД ПАО "МТС" | КВЛ-10кВ ф.10 от РП-21- в сторону ТП-3554, Новосибирск, ул. 2-ая Станционная. Пробой концевой муфты на опоре № 18 | ООО "ПрофитГрупп" | Поиск и устранение повреждения КЛ-10кВ (устранено 25.09.2015) | 28,39 |