

ООО "ПрофитГрупп"

на 12.01.2016

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению

п/п	Время, дата отключения	Время, дата включения	Время простоя, (час)	Объект отключения (диспетчерское наименование)	Наименование объектов потребителей	Причины отключения	Зона ответственности (принадлежность электроустановки)	Мероприятия по устранению аварийной ситуации, срок восстановления электроснабжения	Объем недопоставленной в результате отключения электроэнергии, тыс.кВтч
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10:30 21.01.2016	13:00 22.01.2016	26,5	КВЛ-10кВ ф.10 от РП-21- в сторону ТП-3554, Новосибирск, ул. 2-ая Станционная.	КТП-3225; КТП-3773; КТП-5558; КТП-3551; КТП-3358; КТП-3561; КТП-3555; КТП-3554	Повреждение соединительной муфты кабельной вставки м/у оп.14-18	ООО "ПрофитГрупп"	Замена соединительной муфты кабельной вставки м/у оп.14 - 18	25,32
2	06:15 09.04.2016	12:00 09.04.2016	6	КВЛ-10кВ ф.10 от РП-21- в сторону ТП-3554, Новосибирск, ул. 2-ая Станционная.	КТП-3225; КТП-3773; КТП-5558; КТП-3551; КТП-3358; КТП-3561; КТП-3555; КТП-3554	Сработал ОПН на опоре 13/1 , в результате перенапряжения	ООО "ПрофитГрупп"	Замена ОПН на опоре13/1	5,49
3	18:00 10.05.2016	09:00 13.05.2016	63	КВЛ-10кВ ф.13 от РП-21- в сторону ТП-3555, Новосибирск, ул. 2-ая Станционная.	КТП-3557; КТП-3554; КТП-3555	Повреждение КЛ-10кВ	ООО "ПрофитГрупп"	Установка соединительной муфты на КЛ-10кВ	0
4	0:00 30.06.2016	18:00 01.07.2016	42	КВЛ-10кВ ф.10 от РП-21- в сторону ТП-3554, Новосибирск, ул. 2-ая Станционная.	КТП-3225; КТП-3773; КТП-5558; КТП-3551; КТП-3358; КТП-3561; КТП-3555; КТП-3554	Повреждение КЛ-10кВ	ООО "ПрофитГрупп"	Установка 2-х соединительных муфт на кабельной вставке от оп.№14 до оп.№18 КВЛ-10кВ ф.10 от РП-21 в сторону ТП-3554	40,12
5	12:00 09.07.2016	17:00 09.07.2016	5	ТП-ТЗБ, карьер мочище	Складской окмплекс	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-ТЗБ до ТП-УНР51	Абонент ТП-УНР51	Отключение поврежденного участка линии до ТП-УНР51	0,25
6	08:00 08.08.2016	16:30 08.08.2016	8,5	ТП №2М-169 пгт. Станционно-Ояшинский	Базовая станция сотовой связи	Повреждение проходного изолятора в следствии грозового перенапряжения	ООО "ПрофитГрупп"	Замена проходного изолятора	0,07
7	06:55 13.12.2016	11:50 13.12.2016	5,08	КВЛ-10кВ ф.10 от РП-21- в сторону ТП-3554, Новосибирск, ул. 2-ая Станционная.	КТП-3225; КТП-3773; КТП-5558; КТП-3551; КТП-3358; КТП-3561; КТП-3555; КТП-3554	Отключение в следствии перехлеста проводов	ООО "ПрофитГрупп"	Повторное включение	4,85
8	22:30 17.12.2016	16:30 18.12.2016	18	КВЛ-10кВ ф.10 от РП-21- в сторону ТП-3554, Новосибирск, ул. 2-ая Станционная.	КТП-3225; КТП-3773; КТП-5558; КТП-3551; КТП-3358; КТП-3561; КТП-3555; КТП-3554	Отключение в следствии порыва проводов в пролете опор №10-11 нуестановленной техникой	ООО "ПрофитГрупп"	Восстановление проводов в пролете №10-11	17,20