

ООО "ПрофитГрупп"

на 10.01.2018

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению

п/п	Время, дата отключения	Время, дата включения	Время прекращения, (час)	Объект отключения (диспетчерское наименование)	Наименование объектов потребителей	Причины отключения	Зона ответственности (принадлежность электроустановки)	Мероприятия по устранению аварийной ситуации, срок восстановления электроснабжения	Объем недопоставленной в результате отключения электроэнергии, тыс.кВтч
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01:36 06.03.2017	19:00 06.03.2017	17,14	КВЛ-10кВ ф.10 от РП-21- в сторону ТП-3554, Новосибирск, ул. 2-ая Станционная.	КТП-3225; КТП-3773; КТП-5558; КТП-3551; КТП-3358; КТП-3561; КТП-3555; КТП-3554	Отключение вследствие повреждения концевой муфты на оп.№30	ООО "ПрофитГрупп"	Замена концевой муфты на оп.№30	16,38
2	07:10 31.03.2017	15:30 31.03.2017	8,33	КВЛ-10кВ ф.10 от РП-21- в сторону ТП-3554, Новосибирск, ул. 2-ая Станционная.	КТП-3225; КТП-3773; КТП-5558; КТП-3551; КТП-3358; КТП-3561; КТП-3555; КТП-3554	Отключение в следствие перехлеста проводов	ООО "ПрофитГрупп"	Натяжка среднего провода в пролете оп.№13 оп.№14	7,96
3	17,00 2017.05.04	14,30 2017.05.05	21,50	ТП-б/н, г.Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого 90/1	Технический центр	Отключение вследствие неисправного вакуумного выключателя	ООО "ПрофитГрупп"	Замена коммутационного аппарат	0
4	10,00 2017.05.08	11,00 2017.05.09	1,00	КВЛ-10кВ ф.10 от РП-21- в сторону ТП-3554, Новосибирск, ул. 2-ая Станционная.	КТП-3225; КТП-3773; КТП-5558; КТП-3551; КТП-3358; КТП-3561; КТП-3555; КТП-3554, КТП-3557	Отключение вследствие перехлеста проводов	ООО "ПрофитГрупп"	Осмотр КВЛ-10кВ	0,96
5	09,00 2017.05.26	12,30 2017.05.26	3,50	КВЛ-10кВ ф.10 от РП-21- в сторону ТП-3554, Новосибирск, ул. 2-ая Станционная.	КТП-3225; КТП-3773; КТП-5558; КТП-3551; КТП-3358; КТП-3561; КТП-3555; КТП-3554; КТП-3557	Отключение вследствие повреждения концевой муфты у субабонента на опоре №13/1	ООО "ПрофитГрупп"	Отключение субабонента, включение линии	3,34
6	19,05 2017.05.28	12,10 2017.05.29	17,08	КВЛ-10кВ ф.10 от РП-21- в сторону ТП-3554, Новосибирск, ул. 2-ая Станционная.	КТП-3225; КТП-3773; КТП-5558; КТП-3551; КТП-3358; КТП-3561; КТП-3555; КТП-3554 КТП-3557	Отключение вследствие повреждения концевой муфты у субабонента на опоре №19/1	ООО "ПрофитГрупп"	Замена концевой муфты субабонентом	16,32
7	20,00 2017.06.09	21,43 2017.06.09	1,72	КВЛ-10кВ ф.13 от РП-21- в сторону ТП-3555, Новосибирск, ул. 2-ая Станционная.	КТП-3555; КТП-3554 КТП-3557	Отключение вследствие перехлеста проводов	ООО "ПрофитГрупп"	Осмотр КВЛ-10кВ	0

8	16,30 2017.06.15	16,30 2017.06.18	72,00	КВЛ-10кВ ф.13 от РП-21- в сторону ТП-3555, Новосибирск, ул. 2-ая Станционная.	КТП-3555; КТП-3554 КТП-3557	Порыв кабеля техникой сторонней организации	ООО "ПрофитГрупп"	Восстановление кабеля силами сторонней организации	0
9	14,20 2017.06.16	17,25 2017.06.16	3,08	КВЛ-10кВ ф.10 от РП-21- в сторону ТП-3554, Новосибирск, ул. 2-ая Станционная.	КТП-3225; КТП-3773; КТП-5558; КТП-3551; КТП-3358; КТП-3561; КТП-3555; КТП-3554 КТП-3557	Отключение вследствие повреждения концевой муфты у субабонента на опоре №28/1	ООО "ПрофитГрупп"	Отключение субабонента, включение линии	2,94
10	12,50 2017.08.12	18,30 2017.08.12	5,67	КВЛ-10кВ ф.13 от РП-21- в сторону ТП-3555, Новосибирск, ул. 2-ая Станционная.	КТП-3555; КТП-3554 КТП-3557	Отключение вследствие неисправного разъединителя субабонента на опоре №17/1	ООО "ПрофитГрупп"	Отключение субабонента, включение линии	5,42
11	09,00 2017.09.14	20,00 2017.09.14	11,00	ТП-3405	Базовая станция сотовой связи; торговый павильон; уличное освещение	Повреждение КЛ-10кВ у абонента в сторону ТП-3474		Устранение повреждения абонентом	0,44
12	10,00 2017.09.19	18,00 2017.09.20	32,00	КВЛ-10кВ ф.10 от РП-21- в сторону ТП-3554, Новосибирск, ул. 2-ая Станционная.	КТП-3225; КТП-3773; КТП-5558; КТП-3551; КТП-3358; КТП-3561; КТП-3555; КТП-3554 КТП-3557	Повреждение концевой и соединительной муфт на опоре №14	ООО "ПрофитГрупп"	Замена муфт	30,57